排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：9137160075915673XT002P
单位名称：金盛热电
报告时段：2018年第04季
法定代表人（实际负责人）：张小飞
技术负责人：张海民
固定电话：0543-8172712
移动电话：13336283588

排污单位名称（盖章）

报告日期：**2019**年**01**月**02**日

承诺书

滨州北海经济开发区环境保护局：

金盛热电承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：　　（盖章）

法定代表人：　　（签字）

日 期：

企业基本信息

(一)基本生产信息

表1-1 基本生产信息

生产情况						
机组名称	规模（万千瓦）	设计运行时间（小时）	发电量（万千瓦时）	供热量（万吉焦）	实际运行时间（小时）	平均负荷率
1号机组	0.6	5000.0	649.6	0.95	2208.0	55.01%
2号机组	0.6	5000.0	0.0	0.0		0.00%
公用系统						0.00%
全厂总计	1.20	/	649.60	0.95	/	18.34%

注1：燃料运行周期相关参数根据主要燃料品种分别填写对应内容。燃料消耗量均为入炉值。

表1-2 污染治理设施计划投资情况

污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及）					
机组名称	治理类型	开工时间	（拟）建成投产时间	计划总投资（万元）	报告周期内完成投资（万元）
1号机组					
2号机组					
公用系统					
全厂总计	/	/	/	0.00	0.00

表1-3 生产情况

生产情况												
机组名称	燃煤机组				燃油机组		燃气机组		煤矸石机组		其他燃料机组	
	燃煤量（万吨）	发电标准煤耗（g标煤/kWh）	产灰量（吨）	产渣量（吨）	燃油量（万吨）	发电油耗（g/kWh）	燃气量（万m3）	发电气耗（标m3/kWh）	煤矸石消耗量（万吨）	发电标准煤耗（g标煤/kWh）	其他燃料消耗量（吨）	发电标准煤耗（g标煤/kWh）
1号机组												
2号机组	0.5	356.0	670.0	213.0	0.0							
公用系统												
全厂总计	0.50	118.67	670.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				10月份	11月份	12月份	季度合计	
有组织废气主要排放口	DA001		二氧化硫	0.854	0.772	0.406	2.032	
			烟尘	0.0179	0.0274	0.0372	0.0825	
			氮氧化物	1.16	0.959	0.755	2.874	
			汞及其化合物	/	/	/	0	
			林格曼黑度	/	/	/	/	
其他合计			粉尘	/		/	0	
			总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）	/		/	0	
			氨	/		/	0	
			VOCs	/		/	0	

全厂合计	SO2	0.854	0.772	0.406	2.032	
	颗粒物	/	0.0274	/	0.0274	
	NOx	1.16	0.959	0.755	2.874	

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					10月份	11月份	12月份	季度合计	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

（超标时段）	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
开始时段-结束时段			污染因子	排放范围	

(四)结论

运行正常，无异常