排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：9137160075915673XT002P
单位名称：金盛热电
报告时段：2019年第03季
法定代表人（实际负责人）：张小飞
技术负责人：张海民
固定电话：0543-8172712
移动电话：13336283588

排污单位名称（盖章）

报告日期：2019年10月04日

承诺书

滨州北海经济开发区环境保护局：

金盛热电承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：　　（盖章）

法定代表人：　　（签字）

日 期：

企业基本信息

(一)基本生产信息

基本生产信息

注1：燃料运行周期相关参数根据主要燃料品种分别填写对应内容。燃料消耗量均为入炉值。

生产情况						
机组名称	规模（万千瓦）	设计运行时间（小时）	发电量（万千瓦时）	供热量（万吉焦）	实际运行时间（小时）	平均负荷率%
1号机组	0.6	5000	0	0	0	/
2号机组	0.6	5000	393.7	0.58	1320	55.82
全厂总计	1.20	/	393.70	0.58	/	27.91

生产情况									
机组名称	机组类型	燃料消耗量		发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗)		产灰量		产渣量	
1号机组	燃煤机组	0	万吨	0	g标煤/kWh	0	吨	0	吨
2号机组	燃煤机组	0.3	万吨	362	g标煤/kWh	284	吨	130.8	吨

污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及）					
机组名称	治理类型	开工时间	（拟）建成投产时间	计划总投资（万元）	报告周期内完成投资（万元）

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

燃料分析表

生产单元	燃料名称	使用量（万t/a、万m³/a）	灰分（%）	硫分（%）	挥发分（%）	热值（MJ/kg、MJ/m³）
2号机组	动力煤	0.0	18	0.5	30	23070
1号机组		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
公用系统		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全厂合计	动力煤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				7月份	8月份	9月份	季度合计	
有组织废气主要排放口	DA001		二氧化硫	0.518	0.0983	0.604	1.2203	
			烟尘	0.035	0.0239	0.0814	0.1403	
			氮氧化物	0.903	0.287	1.29	2.48	
			汞及其化合物	/	/	/	0	
			林格曼黑度	/	/	/	/	
其他合计			粉尘				0	
			总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）				0	
			氨				0	
全厂合计			VOCs				0	
			SO2	0.518	0.0983	0.604	1.2203	
			颗粒物	0.035	0.0239	0.0814	0.1403	
			NOx	0.903	0.287	1.29	2.48	

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					7月份	8月份	9月份	季度合计	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

（超标时段）	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
开始时段-结束时段			污染因子	排放范围	

(四)结论

运行正常，无异常现象。