# 排污许可证执行报告

（月报）

排污许可证编号：9137160075915673XT002P
单位名称：金盛热电
报告时段：2019年04月
法定代表人（实际负责人）：张小飞
技术负责人：张海民
固定电话：0543-8172712
移动电话：13336283588

**排污单位名称（盖章）**

**报告日期：2019年05月06日**

# 承诺书

滨州北海经济开发区环境保护局：

金盛热电承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：　　（盖章）

法定代表人：　　（签字）

日 期：

## 实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表1-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | | 二氧化硫 | 1.12 | |
| | | | 烟尘 | 0.0496 | |
| | | | 氮氧化物 | 1.67 | |
| | | | 汞及其化合物 | / | |
| | | | 林格曼黑度 | / | |
| 其他合计 | | | 粉尘 | / | |
| | | | 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） | / | |
| | | | 氨 | / | |
| 全厂合计 | | | VOCs | / | |
| | | | SO2 | 1.12 | |
| | | | 颗粒物 | / | |
| | | | NOx | 1.67 | |

表1-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|

表2-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
|---|---|---|---|---|

(三)污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | | 应对措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开始时段-结束时段 | | | 污染因子 | 排放范围 | |

(四)结论

运行正常，无异常。